

Procédure d'évacuation de la piscine Pannoux

Incendie, alerte à la bombe

Objectif: Accompagner tous les occupants vers l'extérieur le plus rapidement possible, en évitant Les zones à risque

Sorties:

a) l'entrée principale b) portes arrières vers le grand bain c) porte latérale coté Assedic (vestiaire public) e) porte latérale coté logement concierge f) porte ss sol coté filtration g) porte ss sol coté local plongée h) porte chaufferie	} concerne le personnel et les usagers } } ne concerne que le personnel
---	--

Points de rassemblement:

suffisamment éloigné du bâtiment en cas d'émanation de produit, ou de fumé
 sous abris si sortie avec des personnes en tenue de bain: LECLERC
Prévoir un stock de couverture de survie??? PEUGEOT
 Portail électrifié derrière la piscine débrayable AUBADE
 avec la clé dans le boîtier



Organisation:


la personne qui constate ou est informé d'un risque réel actionne l'alarme incendie



un coffret déclencheur à chaque issue de secours

En priorité: alerter les secours tel :18

- 1) stopper les entrées
 rôle de la caissière pendant une ouverture au public
- 2) actionner la coupure de ventilation si émanation de fumé (caisse)
 caissière ou technicien ou MNS
 coupure générale électrique si besoin (caisse)
 caissière ou technicien ou MNS
 ou coupure recyclage si besoin (infirmierie)
 MNS
- 3) évacuer chaque niveau



Technicien= ss sol	MNS = rez de chaussée	responsable ou CB = étage
techn/vest/plongée	bassin/vest/sanit/hall inf/muscu/bureau	gradins/vest/sanit/salles réunion logement
Sorties a / b / f / g	a / b / c / e	a / e / c

ATTENTION: dans le cas d'une coupure électrique générale,
 la porte principale ne peut s'ouvrir que manuellement
Organisation pendant les clubs:

Il convient que chaque association désigne parmi ses adhérents
 des personnes compétentes et informées
 pour chaque portion du bâtiment occupé à évacuer :

sous sol
 rez de chaussée
 étage